



h pom. 3,05m

SERWEROWNIA  
(DAWNA PALARNIA)

8,0 wykł.rul.trudnościeralna

ściana EI 120

GPD

SZAFY RACK SZAFY RACK

2xLgYd1x10  
do obudowy  
szafy RACK

ściana EI 120

LgYd1x10  
do kanałów wentylacji

2xLgYd1x10  
do obudowy  
szafy RACK

TSe3

drzwi EI 60

ściana EI 120

LgYd1x6  
pod stropem  
do korytka kablowego

LgYd1x10  
Uwaga 2

LSPW

LgYd1x50  
Uwaga 1

UZI

LEGENDA:

- przykładowa listwa zaciskowa do podłączenia przewodów uzemiaenia technologicznego
  - tablica, w której umieszczona będzie listwa zaciskowa (tablica UZI)
  - oznaczenie tablicy uzemiaenia technologicznego
  - oznaczenie tablicy w serwerowni lokalnej
  - oznaczenie liniowej szyny połączeń wyrównawczych
  - oznaczenie kabla systemu uzemiaenia technologicznego
  - oznaczenie kabla systemu połączeń wyrównawczych
  - oznaczenie liniowej szyny połączeń wyrównawczych
  - oznaczenie listwy uzemiaenia technologicznego
  - oznaczenie tablicy w serwerowni lokalnej
  - oznaczenie liniowej szyny połączeń wyrównawczych
  - oznaczenie kabla systemu uzemiaenia technologicznego
  - oznaczenie kabla systemu połączeń wyrównawczych
  - oznaczenie liniowej szyny połączeń wyrównawczych
- Uwaga 1**  
Kabel doprowadzić do zacisku listwy uzemiaenia technologicznego zlokalizowanej w tablicy uzemiaenia technologicznego. Doprowadzenie uzemiaenia z punktu według schematu blokowego uzemiaenia technologicznego.
- Uwaga 2**  
Kabel doprowadzić do innych metalowych elementów występujących w pomieszczeniu serwerowni.
- Uwaga 3**  
Kable uzemiaenia technologicznego (przerwana linia) należy podłączyć do wydzielonych zacisków.
- Uwaga 4**  
Wszystkie kable uzemiaenia technologicznego muszą posiadać białoizolację i być oznaczone jako TE.
- Uwaga 5**  
Tablicę uzemiaenia technologicznego montować na wysokości h=30cm

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI BY/6/01	OBIEKT: PROJEKT LOKALIZACJI DLA NOWEJ SERWEROWNI I URZĄDZENIOWANIE DLA PROKURATURY REJONOWEJ NA POTRZEBY PROKURATURY REJONOWEJ W PIASZCZNE PRZY UL. KOSCIUSZKI 14	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	TEMAT: SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ORAZ UZIEMIENIA TECHNOLOGICZNEGO SERWEROWNI PROKURATURY	DATA: 09.2010	NR RYS. E.4
--	--	--	--	--	------------------	----------------