



YKYžo 5x10mm² z TUP

TN-S Samoczynne wyłączenie zasilania

Uwagi:
 Rozdzielnica przenoszona z pomieszczenia serwerowni na kondygnacji -1.
 Przed ponownym montażem tablicy w pomieszczeniu docelowym 8.0-Serwerownia należy wykonać pomiar zabezpieczeń.
 Aparaturę uszkodzoną lub nie trzymającą parametrów wymienić na nową o analogicznych parametrach technicznych.

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI Bt/6/01	OBIEKT: PROJEKT LOKALIZACJI DLA NOWEJ SERWEROWNI I URZĄDZENIA TOMARZYSZACI DLA PROKURATORII REJONOWEJ NA POTRZEBY PROKURATORII REJONOWEJ W PIASCZYNIE PRZY UL. KOSCIUSZKI 14	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	TEMAT: SCHEMAT TABLICY TSe3	DATA: 09.2010	NR RYS. E.8
				SKALA: -		