

Warszawa, dnia 08.2018 r.

ZP/36/2018
PO VII WB 262.7.2018

WYKONAWCY (strona internetowa)

Wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, w związku z przetargiem nieograniczonym, ogłoszonym na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE o równowartości **poniżej 30 000 euro**, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: www.warszawa.po.gov.pl, dnia 31.07.2018 r., w przedmiocie Zamówienia: **„Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 26B w Warszawie - wykonanie remontu wraz z zakupem niezbędnych materiałów”**, w związku z zapytaniami wyjaśnia :

Pytanie 1

Mam pytanie w sprawie remontu pokoi w Prokuraturze przy ul. Nowowiejskiej 26b, w pokojach są odboje z płyty w kolorze czarnym i brązowym, chce wiedzieć czy one zostają czy będą do zdemontowania lub do malowania i jest też duży wieszak nacienny, ale nie ma o tym wzmianki w zamówieniu, oraz nie ma o ościeżnicach i drzwiach, czy będą do wymiany lub do malowania, teraz najważniejszy temat to jak zerwiemy listwy przypodłogowe zostaną duże dziury pomiędzy ścianą a klepką na podłodze, chciałabym wiedzieć czym te dziury uzupełnić, żeby później podłoga się nie podniosła, bo listwy z wklejona wykładzina tych dziur nie wysłonia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że:

1. Odboje zostają w formie istniejącej, bez malowania,
2. Wieszak naścienny należy zostawić,
3. Ościeżnice i drzwi pozostają w formie istniejącej,
4. Aby zasłonić ewentualne przerwy pomiędzy posadzką drewnianą a ścianą, należy nową wykładzinę zlicować ze ścianą a listwę PCV z paskiem wykładziny zamontować do ściany nad powierzchnią wykładziny.

PROKURATURA OKRĘGOWA
w Warszawie
Pawel Blachowski